

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.00696
(номер сертификата соответствия)

ТР 1372419
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "АВС Фарбен" (ЗАО "АВС Фарбен"). Адрес:
(наименование и место-нахождение заявителя) Россия, 396689, Воронежская обл., Ольховатский р-н, п. Бугаёвка, ул. Ломоносова, д. 84. ОГРН: 1023601232379. Телефон +74739545000, факс +74739545000.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "АВС Фарбен" (ЗАО "АВС Фарбен"). Адрес:
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Россия, 396689, Воронежская обл., Ольховатский р-н, п. Бугаёвка, ул. Ломоносова, д. 84. ОГРН: 1023601232379. Телефон +74739545000, факс +74739545000.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Безопасность". Россия, 301760 Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: +74952801686. ОГРН: 1107154016166. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ58
выдан 28.12.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Эмаль алкидная для пола ПФ-266, нанесенная на
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) древесную основу, с расходом не менее 110 г/ м кв.,
выпускаемая по ТУ 2312-001-47800877-01. Серийный
ВЫПУСК.

код ОК 005 (ОКП)
23 1222

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

См. Приложение – бланк № 0542847

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3208 10 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 1206-С/ТР от
19.06.2013 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат Системы Менеджмента Качества ГОСТ ISO
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) 9001-2011 (ISO 9001-2008) № РОСС RU.OC03.СМК.00094 от 10.04.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.06.2013 по 19.06.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е.И.Ухарова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.П.Губенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.00696 (обязательная сертификация)

ТР **0452847**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП 4 (сильнораспространяющие)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е.И. Ухарова

Е.И.Ухарова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.П. Губенко

А.П.Губенко